

DECLARATION DE CONFORMITE pour les EQUIPEMENTS¹ de production décentralisée

pour l'application de §2.10, §2.13 et annexe 4 (système de sectionnement automatique)
selon Synergrid prescription C10/11 révision 04.06.2012



Le (la) soussigné(e), Fabricant : **HUAWEI TECHNOLOGIES France**
Adresse : **Arcs de Seine, 18 Quai du Point du Jour,**
Paris – 92100 Boulogne Billancourt

Représenté(e) par: **Laurent Montrade**
Pays: **France**
Téléphone:..... **+33 (0) 6 15 83 57 98**

Déclare par la présente que chaque équipement repris dans les listes sur la page suivante remplit les conditions suivantes:

1. L'équipement respecte les critères décrits dans la prescription Synergrid C10/11 révision 04.06.2012, § 2.10 et 2.13 (voir également §5.7.3.3 de la "Anwendungsregel" VDE-AR N 4105 2011-08)
2. En cas d'installations ≤ 10 kVA équipées d'un système de sectionnement automatique :
 - 2.1. Si l'équipement est installé sur un réseau belge de distribution, la configuration du système de sectionnement automatique est conforme au paramétrage exigé dans la prescription Synergrid C10/11 révision 04.06.2012, annexe 4, §3 (voir également §6.5.2 de la "Anwendungsregel" VDE-AR N 4105 2011-08).
 - 2.2. Le système de sectionnement automatique de l'équipement satisfait à :
 - a) soit les essais de type exigés dans le §6 de la « Prénorme » DIN V VDE 0126-1-1 de février 2006 amendée en février 2012 ;
 - b) soit les essais de type tel que visé dans le §9.4 de la "Anwendungsregel" VDE-AR N 4105 2011-08.

Pour démontrer cela, soit un **certificat** qui démontre la conformité exigée ci-dessus, soit les **rapports d'essai** nécessaires, est/sont remis à Synergrid. Le certificat est délivré par un organisme certifié selon EN 45011 (ou ISO 17065 :2012) pour ces matériaux, les rapports d'essai sont délivrés par un laboratoire accrédité pour ces essais (accréditation selon ISO 17025 :2005 ou ISO 17065 :2012). Le certificat ou les rapports d'essai démontrent que le système de sectionnement automatique satisfait aux exigences des essais de type décrits ci-dessus.

Fait à (lieu): **Paris**
Le (date): **20/10/2016**
Signature: *Laurent Montrade*
Cachet fabricant: **Huawei Technologies France**
S.A.S.U au capital de 3.242.000 Euros.
Received / Sent By Reception
18 Quai du Point du Jour - Arcs de Seine
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél. 01 46 20 60 60 - Fax 01 46 20 60 95
N° Identification 451 063 739 R.C.S. NANTERRE

Publié sur le site de Synergrid le: *20/10/2016*

Cachet Synergrid: **SYNERGRID a.s.b.l./A.Z.W.**
Galerie Ravensteingalerij 3/6
BE-1000 Bruxelles/Brussel
T.V.A./B.T.W. BE 0402.958.091

¹ Cette attestation se réfère aux composants de l'installation qui sont conformes à la prescription Synergrid C10/11 révision 04.06.2012, § 2.10 et 2.13 et le cas échéant comprennent un système de sectionnement automatique conforme annexe 4, dans la plupart des cas il s'agit de l'onduleur ou du générateur même.

1. Equipements ≤ 10 kVA, pourvus d'un système de sectionnement automatique

NOTE : Des onduleurs monophasés > 5 kVA ne sont pas autorisés, sauf exception accordée par le GRD (gestionnaire de réseau de distribution) local et explicitement renseigné sur son site web. Voir également C10/11 §2.4 (+ renvoi 5 en bas de page) et son FAQ question 1.2.

MARQUE	SERIE	REFERENCE MODELE ou TYPE	FIRMWARE VERSION	PUISSANCE AC maximum (VA)	TENSION	
					MONO	TRI
Nom de la marque	Nom de la série	Référence modèle 1	Version X.Y		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nom de la marque	Nom de la série	Référence modèle 2	Version X.Y		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nom de la marque	Nom de la série	Référence modèle 3	Version X.Y		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nom de la marque	Nom de la série	Référence modèle 4	Version X.Y		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SYNERGID a.s.b.l. - v.z.w.
Galerie Ravensteingalerij 3/6
BE-1000 Bruxelles/Brussel
T.V.A./B.T.W. BE 0402.958.091

2. Equipements >10 kVA

MARQUE	SERIE	REFERENCE MODELE ou TYPE	FIRMWARE VERSION	PUISSANCE AC maximum (VA)	TENSION	
					MONO	TRI
HUAWEI	SUN2000	SUN2000-33KTL	Version X.Y	33000	<input type="checkbox"/>	X
HUAWEI	SUN2000	SUN2000-36KTL	Version X.Y	40000	<input type="checkbox"/>	X
HUAWEI	SUN2000	SUN2000-42KTL	Version X.Y	47000	<input type="checkbox"/>	X
Nom de la marque	Nom de la série	Référence modèle 4	Version X.Y		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Huawei Technologies France

S.A.S.U au capital de 3 242 000 €uros
Received / Sent By Reception
18 Quai du Point du Jour - Arcs de Seine
92100 BOULOGNE BILLAN COURT
Tél. 01 46 20 60 60 - Fax 01 46 20 60 95
N° Identification 451 063 739 R.C.S. NANTERRE
N° TVA FR 04 451 063 739

Paris
le 20/10/2016

Montaudo